

## CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Ste-Marthe-sur-le-Lac  
[REDACTED]  
3000, chemin d'Oka  
Ste-Marthe-sur-le-Lac, Québec  
J0N 1P0  
Tél.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]

Certificat: **1486484**  
Date du rapport: 2016-03-11  
Client: [REDACTED]  
Site: Ville de Ste-Marthe-sur-le-Lac  
Projet: [REDACTED] 1  
Nom du Projet: Eau potable  
Commande: 701

### Données sur le prélèvement

Échantillon:	2722062	Nature de l'échantillon:	Eau potable	Chlore résiduel libre :	0.50	mg/l
No. Certificat pré :	42319	Matrice:	Eau	Chlore résiduel total :	0.62	mg/l
Votre référence:	NA	État à la réception:	Conforme	Réseau MENV :	X0009506	
Lieu prélevé :	2960 Boul des Promenades	Date de prélèvement:	2016-03-07	Code lieu prélèvement :	0	
Prélevé par:	[REDACTED]	Date de réception:	2016-03-08	Région Adm. :	15	
Nom du réseau :	Ste-Marthe-sur-le-Lac					

### Résultats obtenus

Paramètres	Description	Accr. (*)	Méthodes	Résultats	Unités	Date d'analyse *	Normes	
							Min	Max
EACCTCF01	Dénombrement coliformes totaux & E.coli (EP)	Oui	ENVX-MBIO-07			2016-03-08		
	Bactéries atypiques			0	UFC/Mem			200
	Coliformes totaux			0	UFC/100mL			10
	Escherichia coli			0	UFC/100mL			0

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 3.0°C

Commentaires du CAO : CC : Ville Ste-Marthe-sur-le-Lac a/s [REDACTED]  
CC : Ville Ste-Marthe-sur-le-Lac a/s [REDACTED]

Approuvé par :   
Jennifer Gagné, B. Sc.  
Microbiologiste

**Pour toutes questions, veuillez communiquer avec votre chargé de projet : Joannie Rousseau au 1-877-977-1220 #6207**

\* Accr. : Accréditation du MDDELCC ST: Sous-traitance N/D: Non détecté TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées INT: Interférences [REDACTED] = Hors normes  
La première lettre du paramètre indique le nom du laboratoire où les analyses ont été effectuées : A - Theford Mines, C - Joliette, E - Québec, F - Lévis (secteur St-Romuald), X- externe(sous-traitance)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyses chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du rapport pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

**Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.**

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

**CONFIDENTIEL**